

# MAGNETI MARELLI

## Manual

### Texa szűrő

Méret: 76 mm, hossz: 240 mm

Összekötő vezeték: M3/8" x M3/8" (6xx széria)

007950025070



A Magneti Marelli cég elérhetősége:

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: [checkstar@magnetimarelli.com](mailto:checkstar@magnetimarelli.com)

[www.magnetimarelli-checkstar.pl](http://www.magnetimarelli-checkstar.pl)

A szűrő cseréjét megelőzően:

1. A töltőállomást ki kell kapcsolni, hogy elektromos energia ne áramolhasson.
2. Minden alkalommal kesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

A szűrő cseréje:

1. Lazítsuk meg a csavarokat, szem előtt tartva a gáz áramlási irányát.
2. Várjuk meg, amíg a hűtőgáz eltávozik.
3. Lazítsuk meg a csavarokat, ezúttal teljesen, majd vegyük ki a szűrőt.
4. Cseréljük ki a szűrőt, helyezzük be az új elemet ugyanabban az irányban, ahogyan az előző volt.
5. Cseréljük ki a csavaralátéteket a tápvezetékben.
6. Csatlakoztassuk a gáztartályt az állomáshoz, majd töltsük fel a rendszert.

Ha a szigetelés ellenőrzéséhez spray-t használunk, szükséges arról meggyőződni, hogy a csavarok közelében nincs-e szivárgás.

A Magneti Marelli cég elérhetősége:

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: [checkstar@magnetimarelli.com](mailto:checkstar@magnetimarelli.com)

[www.magnetimarelli-checkstar.pl](http://www.magnetimarelli-checkstar.pl)