

MAGNETI MARELLI

Test kyslosti

User's Manual

007950026480



Magneti Marelli Aftermarket Spółka z o.o.
Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel.: +48 (032) 6036107 Faks: +48 (032) 603-61-08
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Test kyslosti je vhodný pre všetky typy mazacích prostriedkov v klimatizačných a chladiacich sústavách. – Obal platí pre 2 testy.

NÁVOD: 1) Naplníte 1 alebo 2 nádoby (s aktivátorom) 10 ml oleja, ktorý chcete podrobiť testu. 2) Pomocou pipety pomaly pridávajte jednorazovo 0,5 ml. označovacieho prostriedku a pretrepte. 3) Zastavte, ak sa roztok stane purpurový.

Výsledky testu kyslosti:

- nízka, ak bolo pridané iba 0,5 ml označovacieho prostriedku (purpurové zafarbenie dosiahnuté po jednom kroku)
- stredná, ak bolo pridané 1 ml označovacieho prostriedku (purpurové zafarbenie dosiahnuté po dvoch krokoch)
- vysoká, ak bolo pridané 1,5 ml až 5 ml označovacieho prostriedku (purpurové zafarbenie dosiahnuté po 3 až 10 krokoch).

V prípade, že purpurové zafarbenie bolo dosiahnuté po pridaní do nádoby s aktivátorom označovacieho prostriedku v množstve nad 5 ml ($> 0,5 \times 10$ krokov) je potrebné vymeniť olej v sústave a umyť celú sústavu.

Obsah: 3 odmerné pipety s objemom 5 ml, 1 fľaša s obsahom 10 ml označovacieho prostriedku (purpurové zafarbenie dosiahnuté po 2 krokoch a 2 fľaše s aktivátorom s objemom 1 ml.